

Зарегистрирована
В отделе надзорной деятельности и
профилактической работы по Щекинскому,
Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому
районам ГУ МЧС России по Тульской области

(Наименование подразделения МЧС России,
предоставляющего государственную услугу)

25.11.2021 г.

Регистрационный № 70698458-70-00122

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ломинцевский детский сад №45» (МДОУ «Детский сад №45»). Функциональное назначение: Ф 1.1.

Собственник объекта защиты муниципальное образование Щекинский район
(полное наименование объекта защиты)
(Указываются организационно-правовая форма

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1027101506684

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7118011909

Место нахождения объекта защиты РФ, 301216, Тульская область, Щекинский район, п. Ломинцевский., Центральная ТЖРУ, 5

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты 301216, Тульская область, Щекинский район, п. Ломинцевский., Центральная ТЖРУ, 5 тел: 848-751-33-1-76, e-mail: shdsad45@tularegion.org

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

Дата ввода объекта в эксплуатацию – 1963г.

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, капитальный ремонт - ---

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

N п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	III Степень огнестойкости
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1.
1.4	Высота здания	6,6м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	494,9 м2
1.7	Объем здания	3266 куб.м.
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	—
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация - имеется: прибор прием. контр. «Цербер», извещатели пожарные дымовые ИПД 3.1.М – 73 шт., извещатели пожарные тепловые ИП 101-1А 3 – 20 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ – 9 шт., ПКП Гранит-16 – 1 шт., оповещатель звуковой «Иволга»– 6 шт., извещатель световой «ВЫХОД» - 11 шт; блок питания «Скат», аварийное освещение - 15 шт. Система пожаротушения: Два пожарных крана , расположены по одному на каждом этаже.
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводился		

3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
не проводилась			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2020	выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013	выполняется

4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2020	выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	выполняется

Настоящая декларация разработана

Григорьевская Т.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

"22" июня 2021 г.

М.П. (при наличии)

